FORM 3001-1-6M-3-13 THE ARROW PRESS, 66 W. LEGOND SOUTH, SALT LAKE

UTAH POWER & LIGHT COMPANY

DEPARTMENT OF

GENERATION AND TRANSMISSION

Daily Load Sheet – in Kilowatts

Date JUL 5 1913 P. M. A. M.

Time	Grace	Logan	Hyrum	Wheelon	Riverdale	Lower Mill Cr.	Upper Mill Cr.	Snake Creek	Murdock	Alpine	Lower Am. Fork	Upper Am. Fork	Battle Creek	Olmstead	Santa	H.C.	TOTAL
12:30	5500	1700	2000	2100		800		110	0		110		290	3280	500	94	16484
1:00	5500	1700	2000	2200		800		110	100		100		290	2800	500	90	16190
1:30	4500	1700	2000	2200		600		110	100		100		290	3200	500	75	15375
2:00	4500	1700	2000	1850		600		110	0		94		290	3200	500	76	14920
2:30	4500	1700	2000	1850		600		110	0		94		290	3000	500	74	14718
3:00	4500	1700	2000	1100		600		110	100		79		290	3300	500	72	14351
3:30	4500	1700	2000	1100		600		110	100		79		290	3600	500	72	14651
4:00	4500	1700	2000	1100	Motors	600	Motors	120	100		84		290	2940	500	72	14006
4:30	4500	1700	2000	1100		800		120	100		84		290	3100	500	72	14366
5:00	4500	1700	2000	1100		600		120	0		77		290	3260	500	72	14219
5:30	4500	1700	2000	1100		600		120	0		77		290	3600	500	72	14559
6:00	4500	1700	2000	1200		400		120	0		82		290	3200	500	72	14064
6:30	4500	1700	2000	1200	–	400		120	0		67		290	4400	500	70	15247
7:00	6500	1700	1950	1900	–	600		110	100		67		290	3400	500	70	17187
7:30	7500	1700	2000	2300	–	800		100	–		75		290	3600	500	82	18947
8:00	7500	1700	2000	2300	–	800		100	–	1000	75		290	3400	500	90	19755
8:30	7500	1700	2000	2300	–	1000		110	100	1000	92		290	3600	500	84	20276
9:00	7500	1700	2000	2300	500	1000		110	100	1000	92		290	3200	500	72	20364
9:30	6500	1700	2000	2300	500	1000		110	100	1000	80		290	3200	500	72	19352
10:00	7500	1700	2000	2300	500	1000		110	100	1000	80		290	3400	500	75	22555
10:30	6500	1700	2000	2100	500	900		110	100	1000	80		290	3400	500	75	21255
11:00	6500	1700	2000	2100	500	1000		110	100	1000	80		290	4000	500	75	20055
11:30	7500	1700	2000	1900	500	1000		110	100	1000	67		290	3800	500	78	20545
12:00	6500	1700	2000	1900	500	800		110	100	1000	67		270	3200	500	80	18827
Average Load																	
Peak Load																	
Minimum Load																	
Load Factor																	
K. W. Hours																	